



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ДЕТСКИЙ САД № 19»

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльниковая, д. 9
тел./факс 8(863) 277-51-51
E-mail: mbdou1991@mail.ru
ОГРН 113615011630
ИНН 61651866330, КПП 616501001

Исх. № 114-а от 16.07.2019 г.

Начальнику ОНД и ПР
по Октябрьскому району
г. Ростова-на-Дону
главного Управления МЧС России по
Ростовской области
Плугатыреву Э.А.
Заведующего МБДОУ №19
Н.В. Осипенко

Уважаемый Эдуард Александрович!

Согласно Предписания №6-245/1/1 от 28 мая 2019г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и территориях и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясняю следующее:

1. Последнее эксплуатационное испытание пожарных лестниц в МБДОУ №19 проводилось в 2015г. Протокол испытания наружных пожарных лестниц и акт о приеме выполненных работ от 27.09.2015г прилагаю. Данный вид работ будет включен в План ПФХД на 2020-2021гг.
2. Электрощитовая на первом этаже здания освобождена от оборудования.
3. Составлен предварительный расчет по замене двери в группе №6 на втором этаже здания.
4. Установлены датчики системы автоматической пожарной сигнализации.

Заведующий МБДОУ № 19



Н.В. Осипенко