



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 19»

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Мельникова, д. 9  
тел./факс 8(863) 277-51-51  
E-mail: mbdou1991@mail.ru  
ОГРН 113615011630  
ИНН 61651866330, КПП 616501001  
Исх. № 52 от 11.05. 2021 г.

Старшему инспектору отделения  
НД и ПР  
по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней  
службы Тютченко А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваше Представление № 40-4-6-6 от 15.02.2021г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясняю следующее:

1. По пунктам Представления №1, №2, №4, №5 (руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №26, расположенное на втором этаже, складское помещение №25, расположенное на втором этаже, складское помещение №48, расположенное на первом этаже, складское помещение №49, расположенное на первом этаже Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 2-ом этаже, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ

Данные пункты предписания устранены, фото прилагаем.

Заведующий МБДОУ №19

Осипенко Н.В.



*Александр Сергеевич*  
*Александр Сергеевич*





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 19»

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльниковая, д. 9  
тел./факс 8(863) 277-51-51  
E-mail: mbdou1991@mail.ru  
ОГРН 113615011630  
ИНН 61651866330, КПП 616501001  
Исх. № 84 от 28.07. 2021 г.

Старшему инспектору отделения  
НД и ПР  
по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней  
службы Тютченко А.С.


Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваше Представление № 40-4-6-6 от 15.02.2021г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясню следующее:

1. По пункту Представления № 8 (руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНиП 2.08.02-89\* Общественные здания и сооружения) лестница, ведущая в подвал, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями) .

Данный пункт предписания устранен, фото прилагаем.

Заведующий МБДОУ № 19



Осипенко Н.В.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 19»

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльниковая, д. 9  
тел./факс 8(863) 277-51-51  
E-mail: mbdou1991@mail.ru  
ОГРН 113615011630  
ИНН 61651866330, КПП 616501001  
Исх. № 3 от 13.01.2022 г.

Старшему инспектору отделения  
НД и ПР  
по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней  
службы Тютченко А.С.


Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваше Представление № 40-4-6-6 от 15.02.2021г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясняю следующее:

1. По пунктам Представления № 7 ( руководитель организации использует подвальные помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов)

Данный пункт предписания устранен, фото прилагаем.

Заведующий МБДОУ №19



Осипенко Н.В.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 19»

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова, д. 9  
тел./факс 8(863) 277-51-51  
E-mail: mbdou1991@mail.ru  
ОГРН 113615011630  
ИНН 61651866330, КПП 616501001  
Исх. № 8 от 18.01.2022 г.

Старшему инспектору отделения  
НД и ПР  
по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней  
службы Тютченко А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваше Представление № 40-4-6-6 от 15.02.2021г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясняю следующее:

1. По пунктам Представления №3, №6 (Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения производственного назначения).

Данный пункт предписания устранен, фото прилагаем.

Заведующий МБДОУ №19  Осипенко Н.В.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 19»

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова, д. 9  
тел./факс 8(863) 277-51-51  
E-mail: mbdou1991@mail.ru  
ОГРН 113615011630  
ИНН 61651866330, КПП 616501001  
Исх. № 11 от 25.01.2022 г.

Старшему инспектору отделения  
НД и ПР  
по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней  
службы Тютченко А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Ваше Представление № 40-4-6-6 от 15.02.2021г об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара поясняю следующее:

1. По пунктам Представления №9 (Руководитель организации использует в подвальном помещении светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией).

Данный пункт предписания устранен, фото прилагаем.

И.о.заведующего МБДОУ №19  Бабиева М.С.

