



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 6 - 245/1/1**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  
«Детский сад №19»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 6 – 245 от «23» апреля 2019 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №19», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 9/4.

Дата и время проведения проверки:

16.05.2019 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

28.05.2019 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин..

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 02 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, эксперты не привлекались

совместно с: Заместителем директора по АХР МБДОУ «Детский сад №19» Аксайской О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. ✓	- Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Постановления правительства №390 «О противопожарном режиме»;	01.06.2020г.	
2.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности допускается использование электрощитовой на третьем этаже для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	03.04.2020	
3.	- На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	03.04.2020	



	преградами на 1-ом этаже,			
4. ✓	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности допускается использование эвакуационных дверей, ведущих непосредственно наружу на лестничную клетку типа НЗ, с обычным остеклением дверей на 2-ом этаже из каждой группы	пп. «е» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	03.04.2020	
5.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 приложение А п. 4 помещение электрощитовой на третьем, не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4.;	03.04.2020	
6. ✓	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности допускается использование электрощитовой на первом этаже (в районе бассейна) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;	03.04.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по  
пожарному надзору – инспектор отделения НД и ПР по  
Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела НД и ПР  
по городу Ростову-на-Дону лейтенант внутренней службы  
Тютченко Александр Сергеевич

Предписание на 4 стр. для исполнения получил:

Александрович Алексей Владимирович - руководитель ИО АКБ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» мая 2019 г.



(подпись)