



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ  
РАЙОНУ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Таганрогская, 110А, г. Ростов-на-Дону, 344016  
Тел: (863) 277-85-67 Факс: (863) 277-85-67  
E-mail: 104grn\_rnd@mail.ru  
Единый « телефон доверия » (863) 239-99-99

Муниципальному бюджетному  
дошкольному общеобразовательному  
учреждению города Ростова-на-Дону  
«Детский сад №19»

ул. Мыльниковая, 9,  
г. Ростов-на-Дону

15.02.2020 № 40-4-6-6

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ г.

Представление об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения

Я, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения НДиПР по Октябрьскому району отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону управления НДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Тютченко Александр Сергеевич, рассмотрев постановление № 403 - 5/ 2021 / 3 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от « 15 » февраля 2021г., в виде предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица: заведующего МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №19» Осипенко Натальи Владимировны, нарушившей в помещениях (на территории) МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №19», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльниковая, 9, требования пожарной безопасности, а именно:

- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №26, расположенное на втором этаже, Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №31, расположенное на втором этаже, Ф5.2 не отделено от помещений

дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения п. 12 постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №49, расположенное на первом этаже, Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- Руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение №52, расположенное на первом этаже, Ф5.2 не отделено от помещений дошкольного образования Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами на 1-ом этаже, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения производственного назначения п. 12 постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Руководитель организации использует подвальные помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов пп. «б» п. 16 постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Руководитель организации в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНИП 2.08.02-89\* Общественные здания и сооружения) лестница, ведущая в подвал, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями ч. 4 ст. 53 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;

- Руководитель организации использует в подвальном помещении светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией пп. «в» п. 35 постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Установил:

Вышеперечисленные нарушения, повлекшие собой совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, стали возможными в результате несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление в течении месяца со дня его получения;
2. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, в письменном виде сообщить в отделение НДиПР по Октябрьскому району отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону в месячный срок со дня получения представления.

Также разъясняю, что непринятие мер по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший инспектор отделения НД и ПР  
по Октябрьскому району  
отдела НД и ПР по г. Ростову-на-Дону  
старший лейтенант внутренней службы



А.С. Тютченко

Один экземпляр представления получил(а):

*Давыдов И. В. Давыдов*

(должность, Ф.И.О. подпись)

«15» февраля 2021 года.

Копия выслана «  »    2021г. заказным письмом №   

с уведомлением по адресу:   

дата получения представления адресатом «  »    2021г.